



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Республике Дагестан
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6
по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам
(наименование органа государственного пожарного надзора)

РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 24 «а», тел.: 2-18-03
(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона)

Предписание № 104/1/1

по устранению нарушений требований противопожарного режима

МКДОУ «д/сад «Красная Шапочка» г. Кизилюрт

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

Заведующей Умахановой Зульфийат Зайналабидовне

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору № 104 от «05» марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. «08» апреля 2021 г. по 12 час. 00 мин. «08» апреля 2021 г. проведена плановая проверка старшим дознавателем ОНД и ПР № 6 по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору майором внутренней службы Джакавовым Р.С. МКДОУ «д/сад «Красная Шапочка» г. Кизилюрт по адресу: г. Кизилюрт, пос. Н-Сулак, ул. Парковая, 1

совместно с: заведующей Умахановой З.З.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные при проведении мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР РФ 1479, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	п. 2 ППР РФ № 1479	до 01.04. 2022 г.	
2.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт под-	п. 7 ст. 83 ФЗ № 123	до 01.04. 2022 г.	

	разделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.			
3.	Выход на кровлю здания не оборудован противопожарным люком 2-го типа размерами не менее 0,6х0,8 м. с закрепленной стальной стремянкой.	ч. 4 ст. 4 ФЗ №123, п. 8.4 СНУП 21-01-97*	до 01.04. 2022 г.	
4.	Ширина эвакуационных выходов менее 1.20 м.	п. 6.16 СНУП 21-01-97*	до 01.04. 2022 г.	
5.	Над горючей кровлей детского сада проходит линия электропередачи.	п. 41 ППР РФ № 390	до 01.04. 2022 г.	
6.	Руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, и не осуществил проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация не представлена. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты. В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.	п. 13 ППР РФ № 1479	до 01.04. 2022 г.	
7.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях эвакуационных выходов при-	п. 24 ППР РФ №	до 01.04. 2022 г.	

	способлений для самозакрывания.	1479		
8.	Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 ППР РФ № 1479	до 01.04. 2022 г.	
9.	Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 ППР РФ № 1479	до 01.04. 2022 г.	
10.	Направление движения к источнику противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 ППР РФ № 1479	до 01.04. 2022 г.	
11.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 54 ППР РФ № 1479	до 01.04. 2022 г.	
12.	Не представлена техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Не представлена проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке, на систему автоматической пожарной сигнализации для ее монтажа в здании.	п. 54 ППР РФ № 1479, ст. 83 ч. 1 ФЗ № 123	до 01.04. 2022 г.	
13.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 ППР РФ № 1479	до 01.04. 2022 г.	
14.	Огнетушители установлены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	п. 409 ППР РФ № 1479	до 01.04. 2022 г.	
15.	Пожарный щит не укомплектован покрывалом для изоляции очага возгорания.	п. 412, приложение № 7 ППР РФ № 1479	до 01.04. 2022 г.	
16.	Декларация пожарной безопасности не разработана в соответствии с действующими предъявляемыми требованиями.	ст. 64 ФЗ № 123	до 01.04. 2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший дознаватель ОНД и ПР № 6 по г. Кизилпурт,
(должность, фамилия и инициалы государственного инспектора)
Кизилпуртовскому и Кумторкалинскому р-нам
Джакавов Р.С.

«08» апреля 2021г.

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующая МКДОУ «д/сад «Красная Шапочка»
г. Кизилпурт
Умаханова Зульфият Зайнабидовна

«08» апреля 2021г.

(подпись)