

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«16» мая 2024 г., 05240061000210619404
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 06 по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Дагестан**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«29» мая 2024 г., № 2405/006-05/122/ПВПР

(дата составления предписания)

Респ Дагестан, г Кизилюрт, ул Гагарина, Дом 24, 88723421803, e-mail: ond6@05.mchs.gov.ru
(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: « 29 » мая 2024 г., учетный номер 05240061000210619404.
(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:
Осуществления федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
1. Респ Дагестан, г Кизилюрт, пгт Новый Сулак
(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) находящихся объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КИЗИЛЮРТА
"ДЕТСКИЙ САД №7 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА", ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ АДРЕСА - ВЫПОЛНИТЕ ЗАПРОС В ЕГРЮЛ
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, осуществляющего контроль (надзор))

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- Люки для входа в чердачное помещение выполнены с пределом огнестойкости менее EI-60 не представлены сертификаты пожарной безопасности (п. 7.7 СП 4.13130.2013 пределом огнестойкости EI-60
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 2, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Нарушенное обязательное требование:
Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Срок устранения нарушения:
07.05.2025
- Ширина эвакуационных выходов менее 1.20 м. (СП 252.1325800.2016 п.7.2.13)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Нарушенное обязательное требование:
Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
07.05.2025

3. Не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций в соответствии с инструкцией изготовителя с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 13 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования объектов защиты, проверка проводится не реже 1 раза в год.
Срок устранения нарушения:
 07.05.2025
4. Не обеспечивается наличие на дверях насосного помещения, котельного помещения назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 12 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).
Срок устранения нарушения:
 07.05.2025
5. В помещении котельной не установлены датчики загазованности (ст. 46 ФЗ от 27.12.2002г. №184-ФЗ; п. 6-18. СНиП 21-01-97)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 83, Пункт 5. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Нарушенное обязательное требование:
 Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены устройством для ручного пуска установки пожаротушения, за исключением установок пожаротушения, оборудованных оросителями (распылителями), оснащенными замками, срабатывающими от воздействия опасных факторов пожара. (в ред. Федерального закона 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 07.05.2025
6. Не организовано проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения (гидрантов) с составлением соответствующих актов.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 48 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации организует проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
 07.05.2025
7. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 26 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.
Срок устранения нарушения:
 07.05.2025
8. Допущено применение материала полов, с показателями ниже, чем указано в таблице 29 приложения к Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (менее чем КМ4) (по факту отделка выполнена из материалов с неизвестными показателями, а также не представлены сертификаты пожарной безопасности на примененный материал, тем самым не подтверждается класс пожарной опасности материала)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 2, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в таблице 27 приложения к Техническому регламенту.

Срок устранения нарушения:

07.05.2025


9. Не организовано проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения (гидрантов) с составлением соответствующих актов.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 48 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации организует проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
 07.05.2025
10. В помещении котельной не установлены датчики загазованности (ст. 46 ФЗ от 27.12.2002г. №184-ФЗ; п. 6-18. СНиП 21-01-97)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 83, Пункт 5. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены устройством для ручного пуска установки пожаротушения, за исключением установок пожаротушения, оборудованных оросителями (распылителями), оснащенными замками, срабатывающими от воздействия опасных факторов пожара. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 07.05.2025
11. Ширина эвакуационных выходов менее 1.20 м. (СП 252.1325800.2016 п.7.2.13)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
 07.05.2025
12. Не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций в соответствии с инструкцией изготовителя с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 13 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования объектов защиты, проверка проводится не реже 1 раза в год.
Срок устранения нарушения:
 07.05.2025
13. Допущено применение материала полов, с показателями ниже, чем указано в таблице 29 приложения к Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (менее чем КМ4) (по факту отделка выполнена из материалов с неизвестными показателями, а также не представлены сертификаты пожарной безопасности на примененный материал, тем самым не подтверждается класс пожарной опасности материала)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 2, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в таблице 27 приложения к Техническому регламенту.
Срок устранения нарушения:

07.05.2025

- 14 Люки для входа в чердачное помещение выполнены с пределом огнестойкости менее EI-60 не представлены сертификаты пожарной безопасности (п. 7.7 СП 4.13130.2013 пределом огнестойкости EI-60
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 2, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Срок устранения нарушения:
 07.05.2025
- 15 Не обеспечивается наличие на дверях насосного помещения, котельного помещения назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).
Срок устранения нарушения:
 07.05.2025
- 16 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 26 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.
Срок устранения нарушения:
 07.05.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Инспектор ОНД и ПР № 6 по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам (Государственный инспектор г. Кизилюрт, Кизилюртовского и Кумторкалинского районов по пожарному надзору) Магомедов Гаджимурад Славикович



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

Инспектор ОНД и ПР № 6 по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам (Государственный инспектор г. Кизилюрт, Кизилюртовского и Кумторкалинского районов по пожарному надзору) Магомедов Гаджимурад Славикович, e-mail: magomedovgs@05.mchs.gov.ru, телефон: +77872342180

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. ✓

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

